

Департамент образования администрации
МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением
отдельных предметов № 10
города Кирово-Чепецка
Кировской области
(МКОУ СОШ с УИОП №10)
613040, г. Кирово-Чепецк
ул. Школьная, д.4а, тел. 6-49-36
«09» февраля 2022г. № 34/1

Заместителю начальника
Территориального отдела
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Кировской области (Управление
Роспотребнадзора по Кировской
области)
Бровцыной С.Е.

ОТВЕТ


на предписание «Об устранении выявленных нарушений санитарных правил»
от 02.03.2020 года №0013-2

Данное предписание рассмотрено на административном совете. По данному Предписанию сообщаем, выявленные нарушения устранены в следующих позициях:

1. Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен всех помещений организации, допускающей проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (обновить покраску на стенах у входа в подсобное помещение пищеблока, на стене и на потолке в раздевалке у сотрудников пищеблока; на пищеблоке обновить покраску и устранить следы подтеков у верхнего угла и правого откоса окна, рядом с которым размещен пароконвектомат; обновить покраску на стенах в рекреациях на 1, 2, 3 этажах в младшем блоке, на 2, 3 и 4 этажах в старшем блоке; устранить следы подтеков на потолке около вентиляции у входа в медицинский кабинет; восстановить целостность штукатурки и обновить покраску в кабинете № 405 над первым окном, восстановить руст у входа в кабинет на потолке; обновить покраску стен и устранить следы подтеков общего смежного угла у кабинета №224 (лаборантская) и 220; обновить покраску стен и устранить следы подтеков и плесени в кабинете хореографии на стенах, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999, п.4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Выполнено:

- обновлена покраска на стенах у входа в подсобное помещение пищеблока, на стене и на потолке в раздевалке у сотрудников пищеблока (Приложение 1)
- в пищеблоке обновлена покраска и устранены следы подтеков у верхнего угла и правого откоса окна, рядом с которым размещен пароконвектомат (Приложение 2)



- обновлена покраска на стенах в рекреации на 1 этаже в младшем блоке (Приложение 3)
- устранены следы подтеков на потолке около вентиляции у входа в медицинский кабинет (Приложение 4)
- обновлена покраска стены и устранены следы подтеков общего смежного угла у кабинета №224 (лаборантская) и 220 (Приложение 5)

Не выполнено:

- не обновлена покраска на стенах в рекреациях на 2, 3 этажах в младшем блоке, на 2, 3 и 4 этажах в старшем блоке;
- не восстановлена целостность штукатурки и не обновлена покраска в кабинете № 405 над первым окном, не восстановлен руст у входа в кабинет на потолке;

В департамент образования написано письмо о выделении денежных средств на данные ремонтные работы. Ремонтные работы будут проведены в 2022-2023г.

2. Привести размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, в кабинете 1а класса МКОУ СОШ с УИОП №10, в соответствии с требованиями раздела V Таблицы1 «Размеры мебели и ее маркировка» СанПиН 2.4.2.2821-10

Выполнено:

- Приведены размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, в кабинете № 131 МКОУ СОШ с УИОП №10 (Приложение 6)

3. Привести количество обучающихся в начальных классах МКОУ СОШ с УИОП №10, исходя из расчета площади кабинета – на 1 обучающегося не менее 2,5 м², в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.4.29, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением таблицы списочного состава детей начальной школы по классам с указанием площади кабинета

Не выполнено:

Не приведено количество обучающихся в начальных классах МКОУ СОШ с УИОП №10, исходя из расчета площади кабинета – на 1 обучающегося не менее 2,5 м²

Согласно Постановлению о закреплении территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области № 1995 от 15.12.2014г., все учащиеся

проживающие на закрепленной территории должны обучаться в школе. Для открытия новых классов количество обучающихся не достаточно.

4. Распределять учебную нагрузку в течение недели при составлении расписания уроков таким образом, чтобы наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходилось на вторник и (или) среду во всех классах, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; Приложения 3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением расписания уроков на отчетный учебный год с указанием балловой нагрузки за день

Выполнено:

- Распределена учебная нагрузка в течение недели при составлении расписания уроков таким образом, чтобы наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходилось на вторник и (или) среду во всех классах. (Приложение 7)

4. При составлении расписания уроков на учебный год исключить после уроков физической культуры уроки с посменными заданиями (не допускать проведения после уроков физической культуры урок русского языка или математики) во всех классах в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; Приложения 3, 13.1 СанПиН с предоставлением расписания уроков на отчетный год

Выполнено:

- При составлении расписания уроков на учебный год исключены после уроков физической культуры, уроки с письменными заданиями (не допущено проведение после уроков физической культуры уроков русского языка или математики) (Приложение 7)

5. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего времени их пребывания в образовательном учреждении, восстановить работу питьевых фонтанчиков в МКОУ СОШ с УИОП №10, обеспечив также наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.10.1, 10.3, 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:

- Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего времени их пребывания в образовательном учреждении, восстановлена работа питьевых фонтанчиков в МКОУ СОШ с УИОП №10, обеспечены питьевые фонтанчики наличием ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи. (Приложение 8)

6. Обеспечить наличие одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в учебных помещениях (классах) начального звена, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:

- Обеспечены наличием одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в учебных помещениях (классах) начального звена (Приложение 9)

7. Установить над пароконвектоматом в пищеблоке локальную вытяжную систему в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08

Выполнено:

- Установлена над пароконвектоматом в пищеблоке локальная вытяжная система. (Приложение 2)

И.о. директора МКОУ СОШ с УИОП №10 _____ О.В. Черткова



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'О.В. Черткова'.